

Vízminőségi adatok Tisztított szennyvíz jellemző értékei 2026. II. negyedév átlaga

Apostag, Dunavecse
Bugac
Cegléd
Ceglédbercel
Cibakháza
Csemő
Cserkeszőlő
Izsák, Ágasegyháza, Orgovány
Jászkarajenő
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmárton
Kunszentmiklós
Lajosmizse
Lakitelek
Martfű
Nagykőrös
Nyárlőrinc
Nyársapát
Öcsöd
Szabadszállás
Szentkirály
Tass
Tiszaalpár
Tizsakécske
Tiszasas, Csépa, Szelevény

Apostag, Dunavecse

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,5	6,0-9,5
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	36,7	125
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	5	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	9,5	20
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	10,3	50
Összes nitrogén	mg/l	11,4	55
Összes foszfor	mg/l	2,1	10
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	3,3	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	10

Bugac

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,3	6,0-9,5
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	45,5	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	12	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,2	10
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	1,3	40
Összes nitrogén	mg/l	3,2	50
Összes foszfor	mg/l	1,3	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	20,5	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15

Cegléd

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,8	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	34	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	6	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	2	5
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	12,9	20
Összes nitrogén	mg/l	13,5	25
Összes foszfor	mg/l	1,7	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	3,7	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2,0	15
Szulfidion	mg/l	0,01	0,01

Ceglédbercel

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,3	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	38	50
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	10	15
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,2	2
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	9,1	14
Összes nitrogén	mg/l	10,3	15
Összes foszfor	mg/l	0,3	1
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	4	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	5
Szulfidion	mg/l	0,01	0,01

Cibakháza

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,7	6,0-9,5
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	59	125
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	9	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	2	20
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	2,8	50
Összes nitrogén	mg/l	5	55
Összes foszfor	mg/l	2,8	10
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	12	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	8,6	30
Szulfidion	mg/l	0,03	2

Csemő

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,3	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	37	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	5	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,1	5
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	14,1	20
Összes nitrogén	mg/l	14,7	25
Összes foszfor	mg/l	0,4	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	6	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15
Szulfidion	mg/l	0,01	0,01

Cserkészlő

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,8	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	38	65
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	5	20
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,1	5
Összes szerves nitrogén	mg/l	2,1	20
Összes nitrogén	mg/l	3,5	25
Összes foszfor	mg/l	0,3	2,5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	3	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	5
Szulfidion	mg/l	0,01	0,01

Izsák – Ágasegyháza - Orgovány

Paraméter	Mértékegység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,4	6,0-9,5
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	53	50
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	12,3	15
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	4,2	2
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	7,1	10
Összes nitrogén	mg/l	8,3	15
Összes foszfor	mg/l	0,4	0,8
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	6,3	30
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	2

Jászkarajenő

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,5	6,0-9,5
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	43,7	50
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	8,3	15
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,4	2
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	4,7	10
Összes nitrogén	mg/l	8	15
Összes foszfor	mg/l	0,6	0,7
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	6,7	30
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15
Szulfidion	mg/l	0,01	0,01

Kecskemét

Paraméter	Mértékegység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,3	6,0-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	39	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	5,6	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	2,7	5
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	3,6	20
Összes nitrogén	mg/l	4,9	25
Összes foszfor	mg/l	2,3	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	12,8	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15

Kiskunfélegyháza

Paraméter	Mértékegység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,3	6,0-9,5
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	34,3	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	5,3	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	2,5	10
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	15,8	40
Összes nitrogén	mg/l	17,7	50
Összes foszfor	mg/l	3,2	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	7,7	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15

Kunadacs

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,6	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	47	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	9	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	6	5
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	7,1	20
Összes nitrogén	mg/l	8,5	25
Összes foszfor	mg/l	1,2	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	10	50
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	5

Kunpeszér

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,9	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	30	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	8	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	1,9	5
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	1,9	-
Összes nitrogén	mg/l	2,9	25
Összes foszfor	mg/l	0,5	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	2	50
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	5

Kunszentmárton

Paraméter	Mérték-egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,6	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	40,3	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	8,3	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,1	5
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	12,7	20
Összes nitrogén	mg/l	14,6	25
Összes foszfor	mg/l	2,5	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	4,3	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15

Kunszentmiklós

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,7	6,5-8,5
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	30	50
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	6	15
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	1,5	2
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	1,8	10
Összes nitrogén	mg/l	2,2	15
Összes foszfor	mg/l	0,5	0,7
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	2	30
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	2

Lajosmizse

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,1	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	49	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	5	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,2	5
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	13,8	20
Összes nitrogén	mg/l	15,9	25
Összes foszfor	mg/l	0,4	2
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	17	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15

Lakitelek

Paraméter	Mértékegység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,2	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	37	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	5	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,6	5
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	1,8	20
Összes nitrogén	mg/l	3,1	25
Összes foszfor	mg/l	2,1	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	7	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15
Szulfidion	mg/l	0,01	0,01

Martfű

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,7	6,0-9,5
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	52	125
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	5	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	5,7	20
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	17,4	50
Összes nitrogén	mg/l	19,2	55
Összes foszfor	mg/l	4,1	10
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	5	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	3,9	30
Szulfidion	mg/l	0,01	2

Nagykőrös

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,6	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	33,3	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	7	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,1	5
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	10,5	20
Összes nitrogén	mg/l	11,7	25
Összes foszfor	mg/l	0,4	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	5,	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15
Szulfidion	mg/l	0,01	0,01

Nyárlőrinc

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,3	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	32	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	7	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,6	10
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	5,1	40
Összes nitrogén	mg/l	6,2	50
Összes foszfor	mg/l	0,6	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	5	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15

Nyársapát

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték ¹	Határérték ²
pH	-	-	6,5-9,0	-
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	42	75	150
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	5	25	50
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	-	10	-
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	-	40	-
Összes nitrogén	mg/l	15,2	50	55
Összes foszfor	mg/l	0,4	5	10
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	6	50	60
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	-	15	-
Szulfidok	mg/l	-	0,01	-

¹ Vegetációs időszakon kívül

² Vegetációs időszakban

Öcsöd

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,7	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	50	125
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	15	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,3	10
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	3,9	30
Összes nitrogén	mg/l	5,4	35
Összes foszfor	mg/l	1,8	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	12	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15

Szabadszállás

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,5	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	36	125
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	11,7	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	2,9	10
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	3,3	30
Összes nitrogén	mg/l	4,2	35
Összes foszfor	mg/l	1,5	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	4,7	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15

Szentkirály

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,4	6,0-9,5
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	40	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	5	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,9	10
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	4,7	40
Összes nitrogén	mg/l	5	50
Összes foszfor	mg/l	0,3	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	3	50
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15

Tass

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,9	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	30	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	5,3	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,9	5
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	2,6	20
Összes nitrogén	mg/l	3,2	25
Összes foszfor	mg/l	0,8	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	2	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	5

Tiszaalpár

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,4	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	32	50
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	6,5	15
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,3	2
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	0,5	15
Összes nitrogén	mg/l	1,5	20
Összes foszfor	mg/l	0,4	0,7
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	3	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	6

TiszaKécske

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,7	6,5-9,0
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	30	75
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	5	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,2	10
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	5,3	40
Összes nitrogén	mg/l	6,1	50
Összes foszfor	mg/l	0,3	5
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	9	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	15
Szulfidion	mg/l	0,01	0,01

Tiszasas – Csépa - Szelevény

Paraméter	Mérték- egység	Jellemző érték	Határérték
pH	-	7,7	6,0-9,5
Kémiai oxigénigény (dikromátos)	mg/l O ₂	57	125
Biokémiai oxigénigény (BOI)	mg/l O ₂	23	25
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	0,6	20
Összes szervesetlen nitrogén	mg/l	1,8	50
Összes nitrogén	mg/l	3,6	55
Összes foszfor	mg/l	3,6	10
Összes lebegőanyag-tartalom	mg/l	6	35
Zsír és olajtartalom (SZOE)	mg/l	2	30
Szulfidion	mg/l	0,01	2