

Tájékoztató fagykár elleni védelemről, fagyott vízmérővel kapcsolatos ügyintézésről

A tartós hideg komoly károkat okozhat a kültéri aknában, illetve a fűtetlen építmények pincéiben található vízmérőiben, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerülhető legyen a hideg hatására bekövetkező mérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízfolyás miatt jelentkező magasabb összegű vízdíjszámla megfizetése.

A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal rosszul lefedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, illetve a fémből készült felszállóágakat (kerti csapokat), melyek levezetik a hideget az akna belsejébe, ezért ezek védelme különösen fontos.

Hogyan szigeteljünk?

A vízmérőaknánál az jelenti a gondot, hogy hiába van mélyen a vezeték, a vízmérő megfelelő szigetelés nélkül elfagyhat. Szigetelőanyag kiválasztásánál fontos szempont, hogy nedvesség hatására ne veszítsen a szigetelőképeségéből. Rendkívül fontos, hogy a hőszigetelés mértékét - a szigetelőanyag vastagságát- a mindenkori külső hőmérséklet figyelembevételével szükséges megválasztani.

Mit tehet Ön a fagykárok elkerüléséért?

- A hiányzó aknafedelelet pótolja, ha sérült, cseréje ki!
- Óvja a vízmérőt, ezért rendszeresen győződjön meg arról, hogy jól záródik az akna fedele!
- Az aknát és a vízmérőt leszigetelheti hungarocellel vagy pléddel.
- Fontos, hogy a tél folyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az aknában, és az aknafedél is jól le van zárva!
- A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek esetén ellenőrizze a pinceablak épségét, szigetelését és zárva tartottságát!
- Víztelenítse a vezetékeket, ha nem használja!

Egy kis odafigyeléssel sokat spórolhat, mert vízmérő vagy a belső hálózat fagyása esetén a vízdíjat a vonatkozó jogszabályok értelmében meg kell fizetni. Fagyott vízmérő esetén a csere költsége is a felhasználót terheli.

A felhasználási hely fagy elleni védelme és ellenőrzése a felhasználó feladata. Amennyiben a vízmérő mégis elfagyott, ennek tényét az észlelést követően haladéktalanul jelezni kell társaságunk felé a **06 80/200-423 ingyenesen hívható hibabejelentő** számunkon. A bejelentést követően munkatársaink a megbeszélt időpontban díjfizetés ellenében kicserélik a bekötési vízmérőt.

Reméljük a tájékoztatóval segítségére lehettünk, ha bármilyen kérdése felmerül, kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken és készséggel válaszolunk Önnek.

Telefon: 06-80/ 40 30 20

Email: info@bacsviz.hu